



<b>Baubeschreibung Blatt 2</b>		Bauherrschaft: Amprion GmbH		Bauantrag vom: 15.09.2020	
<b>8</b>	<b>Angaben zur Aufstellung von Feuerstätten</b>	Gesamt-Nennwärmeleistung:			<b>kW</b>
		<input type="checkbox"/>	Heizraum		
		<input type="checkbox"/>	Aufstellraum		
	<b>Angaben zur Brennstofflagerung</b>	<input type="checkbox"/>	fester Brennstoff	<input type="checkbox"/>	Heizöl <b>m<sup>3</sup></b>
		<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Flüssiggas <b>m<sup>3</sup></b>
		<input type="checkbox"/>	unterirdischer Lagerbehälter	<input type="checkbox"/>	Lagerraum <b>m</b> <input type="checkbox"/> sonstiger Raum:
<b>9</b>	<b>Lüftung</b>				
	Lüftungsanlage für Mittel- oder Großgarage	<input type="checkbox"/>	ja	Art der Anlage:	
	sonstige genehmigungspflichtige Lüftungsanlage	<input type="checkbox"/>	ja	Art der Anlage:	
		<input type="checkbox"/>	Lüftungsanlage überbrückt Gebäudetrennwände oder Geschossdecken:		
		<input type="checkbox"/>	Schematische Darstellung entsprechend den Bildern der Lüftungsanlagenrichtlinie und Beschreibung der Lüftungsanlagen mit Angabe der Feuerwiderstandsdauer und Baustoffklasse der Bauteile und Lüftungsabschnitte ist beigelegt.		
<b>10</b>	<b>weitere Angaben, sofern wegen Ortsatzungen oder Denkmalschutz erforderlich</b>				
	äußere Gestaltung	Wände Betonfertigteile; Kunststoff Reibputz; hell			
		Dachflächen und Dachaufbauten Flachdach; Aquatect-Beschichtung			
		Türen und Fenster Türen; Aluminium RAL 7016			
	Spielplatz für Kleinkinder (Größe und Ausstattung)				
	Befestigung, Gestaltung und Eingrünung – der Zufahrten – der Stellplätze im Freien	Einfriedung gem. VDE 0101			
	Gestaltung und Bepflanzung der nicht überbauten Flächen	Eingrünung mit Landschaftsrasen			
<b>11</b>	<b>Sonstiges</b>	Der Batterieraum beinhaltet 110 Batteriezellen mit einem Einzelvolumen von max. 7,42 Litern. Der Fußboden ist säurebeständig ausgeführt.			
Ort, Datum Dortmund, 15.09.2020			Genehmigungsvermerk		
Die/Der Entwurfsverfassende:					
Unterschrift					