



Westfalen Weser Netz GmbH | Postfach 22 60 | 33052 Paderborn

Bezirksregierung Detmold
Leopoldstraße 15
32756 Detmold

Westfalen Weser Netz GmbH

Primärtechnik -
Hochspannungsleitungen
Tegelweg 25
33102 Paderborn

Hans-Günter Weike
T 49 52 51 / 5 03 - 17 48
F 49 52 51 / 5 03 - 12 40
hans-guenter.weike
@ww-energie.com

Sitz: Paderborn

Amtsgericht Paderborn, HRB 11572

Geschäftsführer:

Dieter Kaiser (Sprecher)
Andreas Speith

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender:

Norbert Kinast

16. September 2014

Verpflichtung zur Einhaltung der gültigen Normen und Vorschriften

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist.

Daher teilen wir Ihnen in diesem Schreiben mit, das beim

Rekonstruktionsbau der 110-kV-Leitung Mast 68 – Minden West

die nachfolgend aufgeführten gültigen Normen und Vorschriften entsprechend den Vorgaben umgesetzt werden:

- (1) Die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt nach den einschlägigen Regeln der Technik und den technischen Baubestimmungen, den DIN- und EN-Normen.
- (2) Die Bemessung und Konstruktion der Leitungen - wie Dimensionierung, Gründung und Ausführung - erfolgt nach der EN 50341-3-4.
- (3) Für die Ausführung der Bautätigkeiten sind die Stahlbau-, Grundbau- und Stahlbetonvorschriften in Anlehnung an die Anforderungen an die EN 50341 gültig.
- (4) Beton entspricht EN 206-1 / DIN 1046-2
- (5) Der Stahlbau erfolgt nach DIN 18800 und den EN-Normen für die Stahlsorten.




- (6) Für den späteren Betrieb gilt insbesondere DIN VDE 0105-100 -
Betrieb von elektrischen Anlagen.

Freundliche Grüße

Westfalen Weser Netz GmbH

i. V.



Andreas Friebe

i. A.



Hans-Günter Weike