

<b>Bauantrag / Antrag auf Vorbescheid vom 15.10.2021</b>		<b>Baubeschreibung</b>	
Im einfachen Baugenehmigungsverfahren sind Angaben zu den gekennzeichneten Ziffern 7 bis 9 nicht erforderlich.			
Bauherrschaft Amprion GmbH,			
Grundstück (Ort, Straße, Haus-Nr.) Borgholzhausen; Wellingholzhauser Straße			
<b>1</b>	<b>Bezeichnung des Vorhabens</b>	Errichtung einer Fertigteilraumzelle als GAB-Gebäude (G01 im LzB)	
<b>2</b>	<b>Art der Nutzung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Betriebsbeschreibung ist beigefügt	Unterbringung von betriebsnotwendigen Erdungsmaterialien. -Wassergefährdende Stoffe werden hier nicht gelagert-	
<b>3</b>	<b>Angaben zum Grundstück</b>		
	geschützter Baumbestand	<input type="checkbox"/> ja	
	Trinkwasserversorgung	<input type="checkbox"/> durch zentrale Wasserversorgung	<input type="checkbox"/> durch Brunnen
	Löschwasserversorgung (Art und Entfernung zur Entnahmestelle)		
	Grundstücksentwässerung	<input type="checkbox"/> durch öffentliche Sammelkanalisation	<input type="checkbox"/> vorhanden
		<input type="checkbox"/> durch Kleinkläranlage	<input type="checkbox"/> fertiggestellt bis zum
		<input type="checkbox"/> durch sonstige Anlage; Art:	
	Sonstiges	Dachentwässerung über die belebten Bodenzonen	
<b>4</b>	<b>Barrierefreies Bauen</b>	<input type="checkbox"/> eingehalten bei: <input type="checkbox"/> Gebäudeklasse 3 bis 5 mit Wohnungen <input type="checkbox"/> öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen <input type="checkbox"/> unverhältnismäßiger Mehraufwand aufgrund von: <input type="checkbox"/> schwierigen Geländebeziehungen oder <input type="checkbox"/> ungünstiger vorhandener Bebauung (Nachweis ist beigefügt)	
<b>5</b>	<b>Anzahl der notwendigen Stellplätze</b> Bedarfsermittlung gegebenenfalls als Beiblatt	insgesamt auf dem Baugrundstück:	in Garagen + im Freien =
		fremden Grundstück mit Baulast:	=
		durch Ablösung	=
		<b>Summe:</b>	
		davon für Menschen mit Behinderungen:	
<b>6</b>	<b>Anzahl der notwendigen Fahrradstellplätze</b> Bedarfsermittlung gegebenenfalls als Beiblatt	insgesamt auf dem Baugrundstück:	in Garagen + im Freien =
		fremden Grundstück mit Baulast:	=
		durch Ablösung	=
		<b>Summe:</b>	
		davon für Menschen mit Behinderungen:	
<b>7</b>	<b>Schutz gegen schädliche Einflüsse</b>		

Fortsetzung Blatt 2

<b>Baubeschreibung Blatt 2</b>		Bauherrschaft: Amprion GmbH		Bauantrag vom: 15.10.2021	
<b>8</b>	<b>Angaben zur Aufstellung von Feuerstätten</b>	Gesamt-Nennwärmeleistung:			<b>kW</b>
		<input type="checkbox"/>	Heizraum		
		<input type="checkbox"/>	Aufstellraum		
	<b>Angaben zur Brennstofflagerung</b>	<input type="checkbox"/>	fester Brennstoff	<input type="checkbox"/>	Heizöl <b>m<sup>3</sup></b>
		<input type="checkbox"/>	Gas	<input type="checkbox"/>	Flüssiggas <b>m<sup>3</sup></b>
		<input type="checkbox"/>	unterirdischer Lagerbehälter	<input type="checkbox"/>	Lagerraum <b>m</b> <input type="checkbox"/> sonstiger Raum:
<b>9</b>	<b>Lüftung</b>				
	Lüftungsanlage für Mittel- oder Großgarage	<input type="checkbox"/>	ja	Art der Anlage:	
	sonstige genehmigungspflichtige Lüftungsanlage	<input type="checkbox"/>	ja	Art der Anlage:	
		<input type="checkbox"/>	Lüftungsanlage überbrückt Gebäudetrennwände oder Geschossdecken:		
		<input type="checkbox"/>	Schematische Darstellung entsprechend den Bildern der Lüftungsanlagenrichtlinie und Beschreibung der Lüftungsanlagen mit Angabe der Feuerwiderstandsdauer und Baustoffklasse der Bauteile und Lüftungsabschnitte ist beigelegt.		
<b>10</b>	<b>weitere Angaben, sofern wegen Ortsatzungen oder Denkmalschutz erforderlich</b>				
	äußere Gestaltung	Wände Betonfertigteile; Kunststoff Reibputz; hell			
		Dachflächen und Dachaufbauten Flachdach; Aquatect-Beschichtung			
		Türen und Fenster Türen; Aluminium RAL 7016			
	Spielplatz für Kleinkinder (Größe und Ausstattung)				
	Befestigung, Gestaltung und Eingrünung – der Zufahrten – der Stellplätze im Freien	Einfriedung gem. VDE 0101			
	Gestaltung und Bepflanzung der nicht überbauten Flächen	Eingrünung mit Landschaftsrasen			
<b>11</b>	<b>Sonstiges</b>	Der Batterieraum beinhaltet 110 Batteriezellen mit einem Einzelvolumen von max. 7,42 Litern. Der Fußboden ist säurebeständig ausgeführt.			
Ort, Datum Dortmund, 15.10.2021		Genehmigungsvermerk			
Die/Der Entwurfsverfassende:					
Unterschrift					