

6.4. Störfallrelevante Änderungen

Folgende Änderung der BGA Bioenergie Krentrup sind störfallrelevant:

- Auswechseln des Bestands-Gasspeicherdaches Gsp-3 auf dem GP-Lagerbehälter L durch ein neues größeres Gasspeicherdach.

Dadurch übersteigt zukünftig das maximale Gasinventar in der BGA bei leeren GP-lagern und vollen Gasspeicherdächern den Schwellenwert zur unteren Klasse der Gefahrstoffverordnung von 10 ton Inventar.