



## Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen

Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch.

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen festgelegten einschlägigen Umweltaanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

### Betreiber

Abwasserverband Obere Lutter (AOL), Niehorster Straße 254, 33334 Gütersloh

### Standort

Niehorster Straße 254 in 33334 Gütersloh

### Anlagenbezeichnung

BHKW der Kläranlage des Abwasserverbands Obere Lutter, Verbrennungsanlage gemäß Nr. 1.2.2.2 des Anhangs 1 der 4.BImSchV (Einsatz von Klärgas, Feuerungswärmeleistung 1 MW bis < 10 MW)

### Datum der Überwachung

16.06.2021

### Dauer der Überwachung [in Personenstunden angegeben]

Vor-Ort-Dauer: 3,5 Stunden

Dauer der Vor- und Nachbereitung: 6 Stunden

Gesamtdauer: 9,5 Stunden

### Angemeldete oder unangemeldete Überwachung

Angemeldete Überwachung

### Zuständige Überwachungsbehörde

Bezirksregierung Detmold

### Umfang der Überwachung

Medienübergreifende Überwachung durch Begehung des Anlagenbereiches BHKW hinsichtlich genehmigungskonformem Betrieb - Luftreinhalteanforderungen und Emissionsmessungen, Einhaltung der Anforderungen Bauordnung, Brandschutz, Arbeitsschutz, Hochwasserschutz, Lagerung von wassergefährdenden Stoffen,



Datum der Veröffentlichung: 14. Oktober 2021

Seite 2 von 2

## Grundlage der Überwachung

- BImSchG, 4. und 44. BImSchV,
- § 93 Landeswassergesetz,
- AwSV,
- BauO NRW
- Genehmigungsbescheid vom 04.11.2019, Aktenzeichen 52.0035/19/1.2.2.2 (wesentliche Änderung)

## Ergebnis der Überwachung

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Geringfügige Mängel:

1. Im Bereich Brandschutz sind noch restliche Anpassungsarbeiten erforderlich und Bescheinigungen vorzulegen.
2. Der Prüfbericht gem. AwSV für die Öllageranlage ist vorzulegen.

[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions-schreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]

Erhebliche Mängel:

[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]

Schwerwiegende Mängel:

[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, gravierenden Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.]

Wird bei der Überwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise gegen die Genehmigung verstößt, ist nach § 52a Absatz 3 Satz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, § 22 Absatz 3 Deponieverordnung (DepV) oder § 9 Absatz 3 Industriekläranlagen- Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV) innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.]

## Veranlasste Maßnahmen

Revisionsschreiben