



Datum der Veröffentlichung: 11. August 2023

Seite 1 von 2

## **Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen**

Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch.

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen festgelegten einschlägigen Umweltaanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

### **Betreiber**

PreZero Service Westfalen GmbH & Co. KG

### **Standort**

Pilgerpatt 3, 33378 Rheda-Wiedenbrück

### **Anlagenbezeichnung**

Abfallentsorgungsanlage

### **Datum der Überwachung**

30.05.2023

### **Dauer der Überwachung [in Personenstunden angegeben]**

Vor-Ort-Dauer: 5,50 Stunden

Dauer der Vor- und Nachbereitung: 10,00 Stunden

Gesamtdauer: 15,50 Stunden

### **Angemeldete oder unangemeldete Überwachung**

Unangemeldete Überwachung

### **Zuständige Überwachungsbehörde**

Bezirksregierung Detmold

### **Umfang der Überwachung**

Medienübergreifende Überwachung durch Begehung des gesamten Betriebsgrundstücks



Datum der Veröffentlichung: 11. August 2023

Seite 2 von 2

## Grundlage der Überwachung

- BImSchG
- KrWG

## Ergebnis der Überwachung

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Geringfügige Mängel:

1. Fugenabdichtung am Abfüllplatz mit Flankenablösungen. Beginnende Fugenablösungen, die im Sommer instandzusetzen sind.
2. Die Zapfsäulenpumpe ist nicht mit einer Abschaltung, z.B. nach x Litern bzw. y Minuten versehen. Somit ist eine entsprechende Abschaltung zu installieren, die nach der Abgabe von 150 Litern den Abfüllvorgang selbsttätig beendet.
3. Das Kontrollgefäß für das Flüssigkeitsleckanzeigesystem des Tanks ist leer und verschmutzt. Es ist somit zu reinigen oder zu erneuern und wieder mit der zugelassenen Leckanzeigeflüssigkeit aufzufüllen.
4. Wartungs- und Prüfnachweise der Filteranlage (Aktvernichtung) konnten nicht vorgelegt werden.

[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions-schreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]

Erhebliche Mängel:

[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]

Schwerwiegende Mängel:

[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, gravierenden Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.]

Wird bei der Überwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise gegen die Genehmigung verstößt, ist nach § 52a Absatz 3 Satz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, § 22 Absatz 3 Deponieverordnung (DepV) oder § 9 Absatz 3 Industriekläranlagen- Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV) innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.]

## Veranlasste Maßnahmen

Revisionsschreiben