



Veröffentlichung von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen

Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch.

Im Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen festgelegten einschlägigen Umweltaanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Betreiber

Reinhhard Tweer GmbH

Standort

Krackser Straße 191, 33689 Bielefeld

Anlagenbezeichnung

Eisen-/Stahlgießerei mit einer Produktionsleistung von 20 Tonnen Gussteilen oder mehr je Tag

Datum der Überwachung

11.09.2024 und 23.10.2024

Dauer der Überwachung [in Personenstunden angegeben]

Vor-Ort-Dauer: 18 Stunden

Dauer der Vor- und Nachbereitung: 25 Stunden

Gesamtdauer: 43 Stunden

Angemeldete oder unangemeldete Überwachung

Angemeldete Überwachung

Zuständige Überwachungsbehörde

Bezirksregierung Detmold

Umfang der Überwachung

Medienübergreifende Überwachung durch Begehung der Anlage mit den nachfolgenden Inspektionsschwerpunkten: Umweltmanagement und Betriebsorganisation, Abfall, Abfallstromkontrolle, AwSV, Industrieabwasser und Legionellen-42. BImSchV



Datum der Veröffentlichung: 04. Dezember 2024

Seite 2 von 2

Grundlage der Überwachung

- Bundes-Immissionsschutzgesetz einschließlich gesetzlicher und untergesetzlicher Regelwerke

Ergebnis der Überwachung

☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.

☒ Geringfügige Mängel:

1. Betriebsanweisungen und Merkblätter nach § 44 der AwSV sind an allen Anlagen auszuhängen
2. Beschädigter Untergrund (Fliesen) im Torbereich des Waschplatzes
3. Undichtigkeit Verrohrung im Bereich der Kühlwasser-Probenahmestelle Schmelzöfen
4. Aktualisierung des Kanalnetzlageplans und Klärung, wo die Einläufe der befestigten Fläche des Gefahrstofflagers hinführen

[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions-schreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]

☐ Erhebliche Mängel:

[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]

☐ Schwerwiegende Mängel:

[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, gravierenden Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.

Wird bei der Überwachung von IE-Anlagen festgestellt, dass der Betreiber der Anlage in schwerwiegender Weise gegen die Genehmigung verstößt, ist nach § 52a Absatz 3 Satz 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, § 22 Absatz 3 Deponieverordnung (DepV) oder § 9 Absatz 3 Industriekläranlagen- Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV) innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.]

Veranlasste Maßnahmen

Revisionsschreiben