

Planfeststellungsunterlage											Mastliste							Anlage 6.2		
110-kV-Leitung Eickum - Enger Nr. 180/182											Deckblatt							Blatt: 1/1 Datum: 15.12.2025		
Bau-Nr.	ETRS89/UTM32 Koordinaten		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Masthöhe	Masthöhe	Gestänge	Kette	Leitungs-winkel	Feldlänge	Abspann-abschnitts-länge	Belegung [mm²], Seilzugspannung [N/mm²]			Kreuzung		Bemerkung	
	Ost [m]	Nord [m]					[m ü. EOK]	[m ü. NN]						LS	LES*	ES	Nr.	Kurzbezeichnung		
POR	32470541	5772827	Eickum	18	8	Portal Eickum	18,5 10.14	139,22	Portal	DA	79,86								Portal bleibt bestehen	
1	32470458	5772811	Jöllenbeck	10	442	WE140-18,00	28,80	157,95	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DA	145,32	85,5	85,5	2x3x2 264-AL1/34-ST1A HZS 35,0	OPGW 212-AL3/25-A20SA - 21,2					
2	32470197	5772922	Jöllenbeck Eickum	10 16	442 36	WA140-20,00	30,80	162,33	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DA	149,17	283,4	283,4	2x3x2 264-AL1/34-ST1A HZS 75,0	OPGW 212-AL3/25-A20SA - 21,2					
3	32470047	5773130	Eickum	16	56	WA140-22,00	32,80	163,74	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DA	153,38	256,5	256,5	2x3x2 264-AL1/34-ST1A HZS 75,0	OPGW 212-AL3/25-A20SA - 21,2					
4	32469989	5773486	Oldinghausen	5	5, 27	T1-30,00	39,20	169,68	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	360,2		2x3x2 264-AL1/34-ST1A HZS 75,0	OPGW 212-AL3/25-A20SA - 21,2		3.4	Kreisstraße K10		
5	32469935	5773812	Oldinghausen	5	27, 31	WA160-18,00	28,80	164,69	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DA	164,58	330,9	691,1							
6	32469816	5774070	Oldinghausen	6	183	T1-26,00	35,20	164,40	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	284,0		2x3x2 264-AL1/34-ST1A HZS 75,0	OPGW 212-AL3/25-A20SA - 21,2					
7	32469679	5774369	Oldinghausen	6	183	T1-20,00	29,20	153,27	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	329,3								
8	32469567	5774612	Pödinghausen	2	93	T1-20,00	29,20	152,96	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	266,9					7.1	Landesstraße L557		
9	32469435	5774898	Pödinghausen	1	137	T1-22,00	31,20	142,80	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	315,5								
10	32469319	5775150	Pödinghausen	1	224	T1-28,00	37,20	139,19	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	276,7					9.3	Landesstraße L855		
11	32469171	5775473	Pödinghausen	1	66	T1-24,00	33,20	133,42	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	355,6		2x3x2 264-AL1/34-ST1A HZS 75,0	OPGW 212-AL3/25-A20SA - 21,2					
12	32469060	5775712	Pödinghausen	1	63	WA140-18,00	28,80	128,35	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DA	151,93	263,9	2.091,9							
13	32468825	5775891	Pödinghausen	1	55/1	T1-26,00	35,20	124,69	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	295,0								
14	32468547	5776102	Enger	8	177	T1-22,00	31,20	118,14	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	349,6					13.17	Landesstraße L782		
15	32468306	5776286	Enger	8	377/207	T1-24,00	33,20	119,48	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DH	180	303,0								
16	32468056	5776475	Enger	8	26	WAZ160-26,00/21,30 WA160-26,00 WE120-26,00	36,80 36.00	123,42 122.62	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DA	180	313,5	1.261,1							
17	32467815	5776658	Westerenger	5	428	WE120-22,00 WE120 standortbezogen für L182/191; Mast 17 (UW Enger)	29,60 44.65	117,38 132.43	A-2-E-2011.1 A-2-E-2019.1-spez.	DA	56,37	302,3	302,3	2x3x2 1x3x2 264-AL1/34-ST1A HZS 75,0	OPGW 212-AL3/25-A20SA - 21,2					
110-kV-Leitung L181/191 Enger - Ennigloh mit Abzweig Bustedt																				
16	32468056	5776475	Enger	8	26	WAZ160-26,00/21,30 WA160-26,00 WE120-26,00	36,80 36.00	123,42 122.62	A-2-D-2011.1 A-2-D-2019.1	DA	121,37									
												170,98	170,98	1x3x1 AL/St 185/30 HZS 75,0	AY/IACS 100/50					
1	32468086	5776644	Enger	8	589	WA+6	35,21	122,56	DO-63	DA	175,12							Bestandsmast		